



한국화학시험연구원

150-038 서울특별시 영등포구 영등포동 8가 88-2
Tel : 02-2164-0011 Fax : 02-2634-0016

시험성적서

우 415-871 경기도 김포시 월곶면 고막리 7-6

TEL (031)999-3000

FAX (031)999-3001

성적서번호 : TAH-000679

접수 일자 : 2010년 02월 04일

대표자 : 허성환

시험완료일자 : 2010년 02월 16일

업체명 : (주)엘이씨코리아

주소 : 경기 김포시 통진읍 귀전리 25

시료명 : 접지저감제 (GAF-Grounding Augmentation Fill)

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
Cu	mg/kg		8.50	토양오염공정시험기준 : 2009
Cr(VI)	mg/kg		검출안됨	토양오염공정시험기준 : 2009
CN ⁻	mg/kg		검출안됨	토양오염공정시험기준 : 2009
Hg	mg/kg		0.13	토양오염공정시험기준 : 2009
As	mg/kg		7.98	토양오염공정시험기준 : 2009
F ⁻	mg/kg		15	토양오염공정시험기준 : 2009
유기인	mg/kg		검출안됨	토양오염공정시험기준 : 2009
수분	%		12.0	토양오염공정시험기준 : 2009
pH(20℃)	-		10.2	의뢰자제공(토양오염공정시험기준 : 2009)
PCBs	mg/kg		검출안됨	토양오염공정시험기준 : 2009

* 관련기준 : 토양환경보전법 시행규칙 [별표3및7] 토양오염우려기준 및 대책기준

* 한전표준규격 ES-6850-0001 참조.

* 의뢰자제공방법 : 시료 10 g : 증류수 100 mL

용도 : 자체참고용

- 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시험방법에 의한 시험결과를 포함하고 있습니다.

Byung-Soo Kang

시험원 : 강병수
Tel : 031-999-3154

Jum-Hee Lee

기술책임자 : 이준희
E-mail : ljh554@ktr.or.kr

2010년 02월 16일

한국화학시험연구원장

